

А) Таблица расчета потребности в тепловой энергии на отопление:

№№ п/п	Адрес и наименование	этаж- ность	Объем, м3	Характеристики				Кoeffи- циент инфильт- рации	расчет- ная макс. час, Гкал/ час	Потребность в тепловой энергии, Гкал по периодам:										Итого, Гкал/го д
				год пост- ройки	высота здания	темпер внутри помещ	удельн. отопит. хар-ка			Январь n=31; t=-9,8	Февраль n=28; t=-9,6	март n=31; t=-3,7	Итого 1 кв.	апрель n=15; t=+6,6	Итого 2 кв.	октябрь n=30; t=+5,9	ноябрь n=30; t=-0,6	декабрь n=31; t=- 6,2	Итого 4 кв.	
Котельная ул. Крупской, 35/1																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ж.д. ул. Комсомольская, д.8	4	4713	1964	2,50	18	0,45	1,068772	0,052	47,88	43,09	38,30	129,26	11,97	11,97	21,54	33,51	43,09	98,15	239,38
2	ж.д. ул. Индустриальная, д.25 б	5	11204	2006	3,00	18	0,38	1,078819	0,105	97,01	87,31	77,61	261,93	24,25	24,25	43,66	67,91	87,31	198,88	485,06
4	ж.д. ул. Некрасова, 11	5	10460	1989	2,75	18	0,39	1,076431	0,100	92,75	83,47	74,20	250,42	23,19	23,19	41,74	64,92	83,47	190,13	463,74
5	ж.д. ул. Крупской, 36	3	8454	1957	2,70	18	0,35	1,064546	0,073	66,53	59,88	53,22	179,63	16,63	16,63	29,94	46,57	59,88	136,39	332,65
6	ж.д. ул. Крупской, 38	3	8446	1958	2,70	18	0,41	1,064546	0,085	77,86	70,07	62,29	210,22	19,47	19,47	35,04	54,50	70,07	159,62	389,31
7	ж.д. ул. Комсомольская, 12	4	7472	1965	2,70	18	0,42	1,070476	0,077	70,96	63,86	56,76	191,58	17,74	17,74	31,93	49,67	63,86	145,46	354,78
Котельная ул. Чапаева, 6б																				
3	ж.д. ул. Газовая, 3а	5	6821	1999	2,75	18	0,42	1,076431	0,071	65,13	58,62	52,11	175,86	16,28	16,28	29,31	45,59	58,62	133,52	325,67
8	ж.д. ул. Транспортная, 12/1	5	11487	1992	2,70	18	0,38	1,075944	0,107	99,2	89,28	79,36	267,83	24,8	24,8	44,64	69,44	89,28	203,36	495,99
9	ж.д. ул. Транспортная, 12/2	5	11456	1992	2,70	18	0,38	1,075944	0,107	98,93	89,04	79,14	267,11	27,73	24,73	44,52	69,25	89,04	202,81	494,65
ИТОГО по ООО УК «Домовик»									0778	668,37	601,53	534,69	1804,59	167,09	167,09	300,77	467,86	601,53	1370,15	3341,84

Согласовано:

«Ресурсоснабжающая организация»

Генеральный директор

А.В.БУТЫРИН

«Абонент»

Директор

В.Г.ВОРНИЧЕС.